

ООО "Жилпроект"

Отчет о теплоснабжении за Октябрь 2024 г.

Объект Ватутина 17

Прибор СПТ 944 ИД 4609

Время	СП	ТВ1_t1(°C)	ТВ1_t2(°C)	ТВ1_dt(°C)	ТВ1_t3(°C)	ТВ1_M1(т)	ТВ1_M2(т)	ТВ1_M3(т)	ТВ1_Q(Гкал)	ТВ1_Qr(Гкал)	ТВ2_СП	ТВ2_V1(м3)
16.09.2024 0:00	809	19,52	35,36	-15,84	52,36	0,00	7,47	25,51	0,98	1,20	9	20,10
17.09.2024 0:00	809	54,98	38,52	16,46	52,03	132,76	73,95	21,04	5,20	0,98	9	18,10
18.09.2024 0:00	809	56,87	40,97	15,90	53,70	175,84	124,41	21,85	5,70	1,06	9	17,40
19.09.2024 0:00	809	56,90	40,09	16,81	53,99	154,28	145,95	22,41	3,97	1,09	9	18,60
20.09.2024 0:00	809	56,66	42,87	13,79	54,10	240,41	233,42	21,46	4,65	1,05	9	18,90
21.09.2024 0:00	809	51,28	41,82	9,47	52,83	328,27	318,00	22,67	4,57	1,08	9	18,70
22.09.2024 0:00	809	49,61	40,39	9,22	52,59	337,62	327,93	24,49	4,61	1,16	9	20,80
23.09.2024 0:00	809	48,99	39,73	9,26	52,74	333,71	324,26	26,03	4,59	1,24	9	23,30
24.09.2024 0:00	809	48,32	39,02	9,29	52,28	325,08	315,93	23,67	4,37	1,11	9	20,40
25.09.2024 0:00	809	51,91	40,70	11,21	54,45	319,54	310,43	22,38	4,92	1,10	9	20,60
26.09.2024 0:00	809	56,48	43,67	12,82	57,89	316,19	307,02	22,45	5,57	1,18	9	21,10
27.09.2024 0:00	809	51,89	41,02	10,87	52,99	314,39	305,44	22,52	4,76	1,08	9	20,40
28.09.2024 0:00	809	52,34	41,50	10,84	53,33	311,42	302,50	23,83	4,81	1,15	9	19,60
29.09.2024 0:00	809	52,21	41,58	10,64	53,29	311,26	302,27	22,40	4,71	1,08	9	20,20
30.09.2024 0:00	809	52,56	41,95	10,61	54,21	309,34	300,42	25,58	4,85	1,25	9	23,30
01.10.2024 0:00	809	52,56	42,16	10,40	53,66	308,89	299,94	21,99	4,61	1,07	9	19,30
02.10.2024 0:00	809	49,94	40,20	9,74	52,11	309,85	300,96	25,35	4,52	1,19	9	20,50
03.10.2024 0:00	809	50,68	40,29	10,39	52,43	309,33	300,41	22,03	4,55	1,04	9	17,60
04.10.2024 0:00	809	51,47	40,94	10,53	53,62	309,47	300,54	23,81	4,72	1,15	9	20,50
05.10.2024 0:00	809	51,01	40,76	10,25	53,15	310,14	301,19	24,05	4,65	1,15	9	21,70
06.10.2024 0:00	809	50,64	40,34	10,30	52,80	309,66	300,72	26,53	4,76	1,26	9	23,60
07.10.2024 0:00	809	50,36	40,13	10,23	53,06	309,37	300,52	29,25	4,84	1,40	9	24,80
08.10.2024 0:00	809	50,56	40,02	10,53	53,19	308,60	299,69	25,76	4,77	1,23	9	21,60
09.10.2024 0:00	809	51,07	40,36	10,71	54,60	306,73	297,87	25,63	4,85	1,26	9	22,50
10.10.2024 0:00	809	49,61	39,17	10,44	54,50	306,99	298,19	25,51	4,70	1,26	9	21,60
11.10.2024 0:00	809	48,69	38,34	10,35	55,81	307,80	298,99	23,06	4,60	1,16	9	20,20
12.10.2024 0:00	809	48,55	38,16	10,38	60,00	311,92	302,88	23,34	4,81	1,27	9	21,10
13.10.2024 0:00	809	49,08	38,43	10,65	61,64	313,66	304,55	21,87	4,88	1,24	9	22,00
14.10.2024 0:00	809	48,88	38,34	10,55	61,46	313,88	304,80	25,70	5,06	1,45	9	25,00
15.10.2024 0:00	809	49,78	39,01	10,77	61,97	313,59	304,45	22,96	5,00	1,30	9	22,10

8 560,02    8 215,09    139,58    35,24

<b>715,10</b> м3	<b>104,34</b> Гкал	<b>35,24</b> Гкал	<b>625,60</b> м3
ГВС объем	Отопление	ГВС нагрев	ХВС объем

Директор \_\_\_\_\_ Галухина И.Н.