

МУП "Управление ЖКХ"

Отчет о теплоснабжении за Июнь 2024 г.

Объект Ватутина 17

Прибор СПТ 944 ИД 4609

Время	СП	ТВ1_СП	ТВ1_t1(°C)	ТВ1_t2(°C)	ТВ1_dt(°C)	ТВ1_t3(°C)	ТВ1_M1(т)	ТВ1_M2(т)	ТВ1_M3(т)	ТВ1_Q(Гкал)	ТВ1_Qг(Гкал)	ТВ2_СП	ТВ2_V1(м3)
16.05.24 0:00	809	8	45,36	37,71	7,65	56,53	365,58	354,94	24,35	4,42	1,25	9	21,60
17.05.24 0:00	809	8	45,03	37,79	7,24	55,63	367,53	356,87	24,08	4,24	1,22	9	20,50
18.05.24 0:00	809	8	44,46	37,43	7,04	54,88	354,35	344,12	22,90	3,96	1,14	9	20,10
19.05.24 0:00	809	8	44,46	36,74	7,72	54,69	325,53	316,12	23,50	3,97	1,17	9	21,60
20.05.24 0:00	809	8	44,98	37,03	7,95	55,07	184,46	179,11	26,97	3,01	1,35	9	27,60
21.05.24 0:00	809	8	18,82	20,24	-1,42	54,08	0,00	0,00	23,63	1,16	1,16	9	19,10
22.05.24 0:00	809	8	19,65	24,11	-4,45	52,86	0,00	0,00	23,23	1,10	1,10	9	18,00
23.05.24 0:00	809	8	17,87	20,85	-2,98	50,94	0,00	0,00	8,62	0,40	0,40	9	23,70
24.05.24 0:00	809	8	15,37	17,44	-2,06	12,27	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	9	24,60
25.05.24 0:00	809	8	15,17	17,54	-2,37	47,92	0,00	0,00	27,81	1,14	1,14	9	22,40
26.05.24 0:00	809	8	15,60	18,01	-2,41	52,95	0,00	0,00	28,53	1,36	1,36	9	21,20
27.05.24 0:00	809	8	15,49	17,96	-2,47	53,85	0,00	0,00	31,91	1,55	1,55	9	23,90
28.05.24 0:00	809	8	15,35	17,74	-2,39	52,98	0,00	0,00	24,27	1,16	1,16	9	18,50
29.05.24 0:00	809	8	15,21	17,60	-2,39	52,75	0,00	0,00	28,20	1,34	1,34	9	18,40
30.05.24 0:00	809	8	15,01	17,40	-2,39	52,88	0,00	0,00	28,56	1,36	1,36	9	18,90
31.05.24 0:00	809	8	14,75	17,08	-2,33	51,74	0,00	0,00	25,87	1,19	1,19	9	17,00
01.06.24 0:00	809	8	14,98	17,22	-2,23	52,56	0,00	0,00	29,53	1,40	1,40	9	20,50
02.06.24 0:00	809	8	15,53	17,70	-2,17	52,16	0,00	0,00	27,17	1,28	1,28	9	20,00
03.06.24 0:00	809	8	15,84	17,97	-2,13	52,69	0,00	0,00	27,63	1,31	1,31	9	21,20
04.06.24 0:00	809	8	16,47	18,51	-2,05	52,32	0,00	0,00	29,02	1,37	1,37	9	19,40
05.06.24 0:00	809	8	16,59	18,61	-2,02	52,64	0,00	0,00	25,86	1,23	1,23	9	19,20
06.06.24 0:00	809	8	17,08	19,07	-1,99	53,18	0,00	0,00	26,23	1,26	1,26	9	19,30
07.06.24 0:00	809	8	17,24	19,21	-1,97	51,96	0,00	0,00	28,83	1,35	1,35	9	20,40
08.06.24 0:00	809	8	17,22	19,18	-1,97	51,48	0,00	0,00	27,22	1,26	1,26	9	20,50
09.06.24 0:00	809	8	17,43	19,43	-2,00	53,37	0,00	0,00	28,07	1,35	1,35	9	20,80
10.06.24 0:00	809	8	17,87	19,74	-1,87	52,66	0,00	0,00	26,75	1,27	1,27	9	21,80
11.06.24 0:00	809	8	17,89	19,84	-1,95	53,10	0,00	0,00	23,65	1,13	1,13	9	19,40
12.06.24 0:00	809	8	18,15	20,10	-1,95	53,34	0,00	0,00	24,65	1,19	1,19	9	20,60
13.06.24 0:00	809	8	18,77	20,61	-1,84	53,47	0,00	0,00	28,22	1,36	1,36	9	24,70
14.06.24 0:00	809	8	19,06	20,89	-1,83	52,14	0,00	0,00	23,46	1,10	1,10	9	20,50
15.06.24 0:00	809	8	19,18	21,08	-1,91	52,34	0,00	0,00	24,54	1,16	1,16	9	21,70

1 597,45 1 551,16 50,40 36,92 647,10

773,49 м3	13,47 Гкал	36,92 Гкал	647,10 м3
---------------------	----------------------	----------------------	---------------------

ГВС объем Отопление ГВС нагрев ХВС объем

Директор _____