

ООО "Жилпроект"

Отчет о теплоснабжении за Июль 2024 г.

Объект Ватутина 17

Прибор СПТ 944 ИД 4609

Время	СП	ТВ1_t1(°C)	ТВ1_t2(°C)	ТВ1_dt(°C)	ТВ1_t3(°C)	ТВ1_M1(т)	ТВ1_M2(т)	ТВ1_M3(т)	ТВ1_Q(Гкал)	ТВ1_Qr(Гкал)	ТВ2_СП	ТВ2_V1(м3)
16.06.24 0:00	809	19,22	21,17	-1,95	52,63	0,00	0,00	25,98	1,23	1,23	9	22,50
17.06.24 0:00	809	19,22	21,23	-2,01	52,29	0,00	0,00	24,85	1,17	1,17	9	21,00
18.06.24 0:00	809	19,09	21,12	-2,04	52,87	0,00	0,00	25,62	1,22	1,22	9	20,10
19.06.24 0:00	809	19,00	21,11	-2,11	52,91	0,00	0,00	24,44	1,17	1,17	9	20,10
20.06.24 0:00	809	18,99	21,14	-2,15	53,34	0,00	0,00	24,27	1,17	1,17	9	20,30
21.06.24 0:00	809	18,79	20,93	-2,13	52,32	0,00	0,00	25,16	1,19	1,19	9	21,10
22.06.24 0:00	809	18,55	20,67	-2,12	52,04	0,00	0,00	24,04	1,13	1,13	9	19,10
23.06.24 0:00	809	18,58	20,69	-2,11	52,94	0,00	0,00	24,84	1,18	1,18	9	20,90
24.06.24 0:00	809	18,64	20,75	-2,11	52,80	0,00	0,00	27,73	1,32	1,32	9	21,80
25.06.24 0:00	809	18,60	20,64	-2,04	51,64	0,00	0,00	25,48	1,18	1,18	9	21,20
26.06.24 0:00	809	18,48	20,54	-2,05	51,72	0,00	0,00	23,26	1,08	1,08	9	20,40
27.06.24 0:00	809	18,57	20,56	-1,99	51,44	0,00	0,00	24,06	1,11	1,11	9	19,80
28.06.24 0:00	809	18,47	20,43	-1,96	52,34	0,00	0,00	25,07	1,17	1,17	9	20,10
29.06.24 0:00	809	18,39	20,39	-2,00	53,11	0,00	0,00	24,57	1,18	1,18	9	20,00
30.06.24 0:00	809	17,96	20,03	-2,07	53,03	0,00	0,00	25,19	1,20	1,20	9	21,80
01.07.24 0:00	809	18,34	20,32	-1,99	54,79	0,00	0,00	30,66	1,52	1,52	9	25,60
02.07.24 0:00	809	18,57	20,45	-1,88	51,65	0,00	0,00	14,85	0,70	0,70	9	20,80
03.07.24 0:00	809	17,99	19,51	-1,52	36,79	0,00	0,00	3,04	0,10	0,10	9	20,50
04.07.24 0:00	809	17,56	18,76	-1,20	29,17	0,00	0,00	1,95	0,05	0,05	9	24,20
05.07.24 0:00	809	17,47	18,53	-1,06	25,01	0,00	0,00	1,08	0,02	0,02	9	24,90
06.07.24 0:00	809	17,54	18,41	-0,87	18,55	0,00	0,00	0,61	0,01	0,01	9	26,70
07.07.24 0:00	809	17,48	18,22	-0,75	16,12	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	9	26,60
08.07.24 0:00	809	18,09	18,92	-0,83	39,51	0,00	0,00	17,30	0,57	0,57	9	23,70
09.07.24 0:00	809	19,32	20,75	-1,43	50,64	0,00	0,00	27,79	1,26	1,26	9	21,90
10.07.24 0:00	809	19,92	21,45	-1,53	50,24	0,00	0,00	22,81	1,03	1,03	9	18,40
11.07.24 0:00	809	20,17	21,71	-1,54	48,11	0,00	0,00	29,32	1,26	1,26	9	20,30
12.07.24 0:00	809	20,21	21,87	-1,66	48,12	0,00	0,00	24,59	1,05	1,05	9	18,50
13.07.24 0:00	809	20,11	21,79	-1,69	49,12	0,00	0,00	24,08	1,06	1,06	9	18,80
14.07.24 0:00	809	19,88	21,66	-1,78	50,97	0,00	0,00	24,32	1,11	1,11	9	19,10
15.07.24 0:00	809	19,78	21,61	-1,82	51,72	0,00	0,00	29,72	1,38	1,38	9	24,10

0,00

0,00

28,84

626,96 м3	Гкал	28,84 Гкал	644,30 м3
ГВС объем	Отопление	ГВС нагрев	ХВС объем

Директор _____ Галухина И.Н.